


Byggnads- och tekniska teckningarna är tillämnade till byggherrens arkitektkontor.

FÖRKLARINGAR RITNINGSBETECKNINGAR SE SEPARAT BLAD.  
 RADIATORER TYP THERMOPANEL MED TERMOSTAT  
 ETTRÖRS LÅGTEMPERATURSYSTEM 55-47°C

85 114  
 ARB. NR: 8-12 7 8937

HUS A P <sub>F</sub> = 5.200 W	HUS B P <sub>F</sub> = 2.960 W	HUS C P <sub>F</sub> = 4.700 W
TP11-407-H-TF1B-15, KPR K <sub>V</sub> 2,0	TP11-407-H-TF1B-15, DAD K <sub>V</sub> 2,0	TP11-407-V-TF15-15, WC/D. K <sub>V</sub> 2,0
TP11-407-H-BAD	TP11-404-H-KLK	TP22-604-H-KPR
TP11-612-V-HALL	TP11-610-H-SOV 1	TP22-612-H-MATPL.
TP22-610-V-MATPL K <sub>V</sub> 2,0	TP11-410-V-HALL	2xTP22-604-H-VARD.
2xTP22-604-V-VARD.	TP22-610-H-MATPL. K <sub>V</sub> 2,0	TP11-404-H-KLK K <sub>V</sub> 2,0
TP11-609-H-SOV 3 K <sub>V</sub> 2,0	2xTP22-604-H-VARD.	TP11-607-V-BAD
TP11-610-V-SOV 2		TP11-404-H-KLK
TP11-507-V-WC/D.		TP11-607-H-SOV 3
TP11-612-H-ALLRUM K <sub>V</sub> 2,0		TP11-612-H-SOV 1
TP11-404-H-KLK		TP11-612-H-SOV 2
2xTP22-504-H-SOV 1		

Aktbilaga KA3  
 Dnr 0238045



97151

8/1/1989  
 9 JAN. 1990

NYBYGGNAD AV FLERFAMILJSHUS HEIMDAL 21 TORSBERGSGATAN 63 TROLLHÄTTAN	
BYGGHERR: ARNE LÅGÖ KEFLAVIKSVÄGEN 22 461 73 TROLLHÄTTAN 0520-97879	
GERDUS VVS SÄVDESVÄGEN 8 545 00 JÖNEBODA	ALLAN GERDUSSON 0506-10650
SÖDALS HUS AB TIMMERSDALA 0511-81290	
VVS - RITNING 1989 - 12 - 19	