

Energiutredning/Energideklaration

Ägarens namn:	Veronica Stenberg
Fastighetsbeteckning:	Salvian 15
Adress:	Plåtslagaregatan 9
Postadress:	461 54 Trollhättan
Energiutredningen utförts av:	Fukt och Byggkonsult AB
Energiexpert:	Glenn Karlsson
E-postadress:	glenn@fuktochbyggkonsult.se



Uppvärmad area:	167 m ²
Uppvärmning:	Frånluftsvärmepump
Inköp av energi inkl hushållsel:	14 761 kWh/år
Byggnadens primärenergianvändning:	17 338 kWh/år
Byggnadens primärenergital:	104 kWh/m ²
Referensvärde 1 (nybyggnadskrav):	90 kWh/m ²
Energiklass:	D