

# Energiutredning/Energideklaration

Ägarens namn:	Birgitta Svedberg
Fastighetsbeteckning:	Salvian 13
Adress:	Plåtslagaregatan 13
Postadress:	461 54 Trollhättan
Energiutredningen utförts av:	Fukt och Byggkonsult AB
Energiexpert:	Glenn Karlsson
E-postadress:	glenn@fuktochbyggkonsult.se



Uppvärmad area:	166 m <sup>2</sup>
Uppvärmning:	Frånluftsvärmepump
Inköp av energi inkl hushållsel:	13 818 kWh/år
Byggnadens primärenergianvändning:	20 441 kWh/år
Byggnadens primärenergital:	123 kWh/m <sup>2</sup>
Referensvärde 1 (nybyggnadskrav):	90 kWh/m <sup>2</sup>
Energiklass:	E