

Energiutredning/Energideklaration

Ägarens namn:	Ida Ödlund - Staffan Jansson
Fastighetsbeteckning:	Vedsågen 2
Adress:	Björkvägen 19
Postadress:	461 44 Trollhättan
Energiutredningen utförts av:	Fukt och Byggkonsult AB
Energiexpert:	Glenn Karlsson
E-postadress:	glenn@fuktochbyggkonsult.se



Uppvärmd area:	155 m ²
Uppvärmning:	Elpanna
Inköp av energi inkl hushållsel:	27 384 kWh/år
Byggnadens primärenergianvändning:	40 541 kWh/år
Byggnadens primärenergital:	262 kWh/m ²
Referensvärde 1 (nybyggnadskrav):	90 kWh/m ²
Referensvärde 2 (liknande byggnader):	163 kWh/m ²
Energiklass:	G